

LEGENDA:

- Złącze kontrolne
- Drut FeZn Ø=8mm
- Złącze krzyżowe
- Uchwyt rynnowy
- Uchwyt odgromowy na folc blachy
- Iglica odgromowa
- Bednarka FeZn 30x4mm
- Pręt uziomowy ocynkowany Ø=16mm/L 1=3m

UWAGI:

1. Instalację odgromową instalacji odgromowej z zastosowaniem poziomych i pionowych zwodów uziomych wykonanych z drutu ocynkowanego o średnicy 08mm.
2. Przewody odprowadzające instalacji odgromowej stanowią zwody płaskie, które należy mocować do ścian za pomocą uchwytów ściennych, w które należy wyposażyć budynek. Jeśli nie możliwe jest przyjęcie należy stosować inaczej.
3. Należy wykonać uziom fundamentowy poprzez uziomie w fundamentowych w formie uziomu otokowego z bednarki FeZn 30x4 łączonej poprzez spawanie i zabezpieczonej antykorozyjnie.
4. Należy wykonać połączenia wyrównawcze w miejscach wskazanych Zbiorem Komisyjnym ZK.
5. Wartość rezystancji uziemienia otokowego powinna być mniejsza niż 10Ω.
6. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami.

WYKONAWCA: PRACOWNIA PROJEKTOWA Inż. Kamil Błaszczyk, ul. Kazimierzowska 24/35, 70-035 Szczecin Podlesie, NIP: 852-177-20-23, REGON: 368172064, tel.: 661 562 226	PROJEKTANT BRANŻA ELEKTRYCZNA: mgr inż. Adam Sylwicka upr. bud. nr ewid. PDL/0147/POOO/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
NAZWA OBIEKTU / ZADANIA: Budowa hali sportowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi,wentylacją mechaniczną i z infrastrukturą techniczną.	SPRAWDZAJĄCY BRANŻA ELEKTRYCZNA: mgr inż. Mateusz Wawszczenko upr. bud. nr ewid. PDL/0287/PWBE/13 do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
	WSPÓŁPRACA: mgr inż. Mateusz Wawszczenko
INSTALACJA UZIOMOWA RZUT FUNDAMENTÓW	BRANŻA: ELEKTRYCZNA; SKALA: 1:100
ADRES: działki o nr geod. 51/7, 479, Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże	FORMAT ARKUSZA: A2; DATA: 21.03.2017; NR RYSUNKU: E-5