ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOŁY



LEGENDA:

- Złącze kontrolne
- Drut Fe/Zn ⌀=8mm
- Złącze krzyżowe
- Uchwyt rynnowy
- Uchwyt odgromowy na falc blachy
- Iglica odgromowa
- Bednarka FeZn 30x4mm
- Pręt uziomowy ocynkowany ⌀=16mm, l=3m

UWAGA!

1. Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej z zastosowaniem poziomych i pionowych zwodów sztucznych wykonanych z drutu ocynkowanego o średnicy ⌀8mm.
2. Przewody odprowadzające instalacji odgromowej stanowią zwody pionowe, które należy mocować do ścian za pomocą uchwytów ściennych, w miare możliwości przykręcane. Jeśli nie możliwe jest przykręcenie należy stosować klejone.
3. Należy wykonać uziom fundamentowy poprzez ułożenie w ławach fundamentowych w formie uziomu otokowego z bednarki FeZn 30x4 łączonej poprzez spawanie i zabezpieczonej antykorozyjnie.
4. Łączniki z uziomu fundamentoweo wyprowadzić w miejsach wskazanych Złączem Kontrolnym ZK.
6. Wartość rezystancji uziemienia otokowego powinna być mniejsza niż 10Ω.
7. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami.

WYKONAWCA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
inż. Kamil Roszczyc
ul. Kazanowskiego 24/20, 17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 543-206-79-47, REGON: 200728630
kom. 661 528 238

NAZWA OBIEKTU / ZADANIA:

Budowa hali sportowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi,wentylacją mechaniczną i z infrastrukturą techniczną.

INSTALACJA UZIOMOWA
RZUT FUNDAMENTÓW

ADRES: działki o nr geod. 51/7, 479, Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże

PROJEKTANT BRANŻA ELEKTRYCZNA:
mgr inż. Adam Kulenko
upr. bud. nr ewid. PDL/0147/POOE/12
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJĄCY BRANŻA ELEKTRYCZNA:
mgr inż. Cezary Wojtach
upr. bud. nr ewid. PDL/0187/PWBE/15
do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Mateusz Woszczenko

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

FORMAT ARKUSZA: A2

SKALA: 1:100

DATA: 09.05.2017

NR RYSUNKU: E-5