



Dobrzyniewo Duże, dnia 16 kwietnia 2020 r.

Wykonawcy (wszyscy)

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: **Rir.271.12.2020**

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa budynku użyteczności publicznej – świetlica z pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby ochrony przeciwpożarowej” w ramach projektu pn.: „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” (*ang. The new approach to the cross-border emergency management system*)” nr PLBU.03.02.00-20-0497/17-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa budynku użyteczności publicznej – świetlica z pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby ochrony przeciwpożarowej” -na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) poniżej informuję o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ i udzielonych na nie wyjaśnieniach.

WYKONAWNA NR 1

PYTANIA Z DNIA 02.04.2020r.

PYTANIE NR 1

Proszę o wyjaśnienie czy poniższe warunki są ważne w 2020 roku?

Przed przystąpieniem do wykonywania w/w przyłącza, Inwestor ma obowiązek zgłosić rozpoczęcie robót na piśmie, w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia robót.

Powyższe warunki techniczne są ważne do dnia 30 czerwca 2015 roku.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wskazuje, iż nie jest w posiadaniu warunków, gdyż w wycenie należy uwzględnić jedynie przyłącze energetyczne realizowane w formie obecnie istniejącego złącza napowietrznego, które zostało sprowadzone do zamontowanej na słupie skrzynki elektrycznej. Z danego miejsca należy sprowadzić zasilanie projektowanego obiektu.

PYTANIE NR 2

Proszę o wyjaśnienie czy środki na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych zostały przyznane?

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp do unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 **nie zostały mu przyznane.**

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż dokonuje korekty powyższego zapisu.

PYTANIE NR 3

2.14 stolarka okienna brak opisu



ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż zamieszcza w załączeniu opis techniczny do projektu wykonawczego.

PYTANIE NR 4

W opisie do projektu wykonawczego architektonicznego po dziale 2.14 brakuje stron do działu 4.2

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż zamieszcza w załączeniu opis techniczny do projektu wykonawczego.

PYTANIE NR 5

3.Rozbiórki (Inwestycja wymaga rozbiórki budynku remizy OSP wraz Z garażem i dwoma budynkami) gospodarczymi, oraz przeniesienia istniejącego hydrantu p.p02. **przedmiar nie zawiera rozbiórek**

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż zakres dotyczący robót rozbiórkowych został zrealizowany i nie wchodzi w zakres zamówienia.

PYTANIE NR 6

II. Działka — stan istniejący **przedmiar nie zawiera rozbiórek czy budynki zostały rozebrane**

- Na terenie znajduje się budynek remizy OSP z garażem na samochód strażacki , oraz dwa budynki gospodarcze.
- Projektowany obiekt koliduje z istniejącym hydrantem p.poż , który należy przenieść.
- W północno — zachodniej części działki znajduje się fragment dziko rosnących krzewów.
- Do istniejącego obiektu doprowadzone jest przyłącze wodociągowe i napowietrzne przyłącze energetyczne.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż zakres dotyczący robót rozbiórkowych został zrealizowany i nie wchodzi w zakres zamówienia.

WYKONAWNA NR 2

PYTANIA Z DNIA 02.04.2020r.

PYTANIE NR 7

w związku z ogłoszeniem nr 527434-N-2020 z dnia 27.03.2020 r dotyczącym zamówienia publicznego na "Budowę budynku użyteczności publicznej - świetlica z pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby ochrony przeciwpożarowej" w miejscowości Letniska proszę o zajęcie stanowiska.

Czy w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce istnieje możliwość przesłania do Państwa wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej drogą mailową podpisem kwalifikowanym i czy taka forma będzie uznana za właściwa w rozumieniu SIWZ i nie będzie skutkowałą wykluczeniem z postępowania.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż elektroniczna forma gwarancji w tym postępowaniu nie jest dopuszczalna. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej, a nie w formie elektronicznej. Ponadto w SIWZ wskazano wymóg: "Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Gminy, ul. Białostocka 25, pok. 5 (oryginał) lub w oryginale do oferty (luzem) a kopią złożonego dokumentu zaleca się załączyć do oferty.", co jest



niewykonalne w przypadku e-gwarancji, gdyż ta musi zostać złożona albo na nośniku danych albo przesłana elektronicznie w taki sposób aby była możliwa weryfikacja podpisów elektronicznych.

WYKONAWNA NR 3

PYTANIA Z DNIA 03.04.2020r.

PYTANIE NR 8

Proszę o informację czy zewnętrzne roboty sanitarne tj. "Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej Letniki" należy wyceniać i czy jest objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Jeżeli tak to czy Zamawiający posiada przedmiary tych robót czy należy skalkulować to na podstawie załączonej dokumentacji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż zasilanie w wodę projektowanego budynku świetlicy odbywać się będzie istniejącym przyłączem wodociągowym do istniejącego budynku. Projektowane przyłączy wodociągowe nie występuje. Zabezpieczenie istniejącego wodociągu, odłączenie wody na czas rozbiórki istniejącego obiektu, przeniesienie istniejącego hydrantu p.poż. nie było przedmiotem niniejszego opracowania (zgodnie z ustaleniami między Zamawiającym, a Jednostka Projektową).

WYKONAWNA NR 4

PYTANIA Z DNIA 03.04.2020r.

PYTANIE NR 9

W dokumentacji branży sanitarnej załączonej do zamówienia brak projektów i schematów pomieszczenia kotłowni. Czy Zamawiający może przekazać w/w dokumentację w celu weryfikacji danych zawartych w przedmiarze. A może pomieszczenie kotłowni nie należy do zakresu zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż zamieszcza w załączeniu rysunki oraz schemat kotłowni.

WYKONAWNA NR 5

PYTANIA Z DNIA 06.04.2020r.

PYTANIE NR 10

Pozycja 141 Armatura podłączeniowa grzejników typ Vekolux kątowny o śr. 15 mm, np. TA Hydronics lub równoważna 39,00szt. - grzejniki 29szt. **czy skorygować ilość w ofercie ?**

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż zamieszcza w załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys robót sanitarnych.

PYTANIE NR 11

Pozycja 142 Głowica termostatyczna o śr.15 mm typ DX, np.TA Hydronics lub równoważna 39,00szt. - grzejniki 29szt. **Czy skorygować ilość w ofercie ?**

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż zamieszcza w załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys robót sanitarnych.

WYKONAWNA NR 6

PYTANIA Z DNIA 07.04.2020r.

PYTANIE NR 12



Proszę o informacje czy mają Państwo warunki przyłączeniowe ZŁĄCZA KABLOWEGO

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wskazuje, iż nie jest w posiadaniu warunków, gdyż w wycenie należy uwzględnić jedynie przyłącze energetyczne realizowane w formie obecnie istniejącego złącza napowietrznego, które zostało sprowadzone do zamontowanej na słupie skrzynki elektrycznej. Z danego miejsca należy sprowadzić zasilanie projektowanego obiektu.

WYKONAWNA NR 7

PYTANIA Z DNIA 08.04.2020r.

PYTANIE NR 13

Czy oprawy oświetleniowe należy wycenić jako świetlówkowe/sodowe czy led?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wskazuje, iż należy przyjąć oświetlenie LED.

WYKONAWNA NR 8

PYTANIA Z DNIA 08.04.2020r.

PYTANIE NR 14

Zaprojektowane oprawy są już nie dostępne czy zaproponować zamienniki ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wskazuje, iż należy przyjąć oświetlenie LED.

WYKONAWNA NR 9

PYTANIA Z DNIA 08.04.2020r.

PYTANIE NR 15

Proszę o podanie obmiaru do "Przedmiaru Budowlanego" w pozycji 148 (dział Elewacja).

ODPOWIEDŹ

Czas pracy rusztowań dotyczy pozycji 131, 140, 141, 142, 143 i zależy jest od składu ilościowego grupy roboczej.

WYKONAWNA NR 10

PYTANIA Z DNIA 08.04.2020r.

PYTANIE NR 16

W związku z ogłoszonym przetargiem na „**Budowa budynku użyteczności publicznej – świetlica z pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby ochrony przeciwpożarowej**” proszę załączenie brakujących stron opisu technicznego projektu wykonawczego – brak działów od 2.14 do 4.2.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż zamieszcza w załączeniu opis techniczny do projektu wykonawczego.

WYKONAWNA NR 11

PYTANIA Z DNIA 08.04.2020r.

PYTANIE NR 17

Ze względu na obecną sytuację i utrudnioną możliwość uzyskiwania z TU gwarancji papierowych - proszę o informację czy zamawiający czy dopuszcza formę gwarancji ubezpieczeniowej elektronicznej z kwalifikowanym podpisem ze strony TU.

Czy termin składania ofert jest aktualny ?



ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż elektroniczna forma gwarancji w tym postępowaniu nie jest dopuszczalna. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej, a nie w formie elektronicznej. Ponadto w SIWZ wskazano wymóg: "Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Gminy, ul. Białostocka 25, pok. 5 (oryginał) lub w oryginale do oferty (luzem) a kopią złożonego dokumentu zaleca się załączyć do oferty.", co jest niewykonalne w przypadku e-gwarancji, gdyż ta musi zostać złożona albo na nośniku danych albo przesłana elektronicznie w taki sposób aby była możliwa weryfikacja podpisów elektronicznych.

WYKONAWNA NR 12

PYTANIA Z DNIA 09.04.2020r.

PYTANIE NR 18

Ponieważ większość zaprojektowanych opraw już nie jest produkowana, czy projektant dobierze nowe oprawy a kosztorysant zweryfikuje ilości? Poniżej odpowiedź dostawcy oświetlenia. Obecnie odchodzi się od opraw świetłówkowych a lampy ledowe nie występują zintegrowane z modułami awaryjnymi proszę o dobranie właściwych rozwiązań do aktualnych standardów. Obiekt użyteczności publicznej wymaga wytyczenia dróg ewakuacyjnych dobrania właściwej ilości opraw ewakuacyjnych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wskazuje, iż należy przyjąć oświetlenie LED zaś wytyczenie tras ewakuacyjnych i zapewnienie modułów awaryjnych należy uwzględnić w wycenie.

WYKONAWNA NR 13

PYTANIA Z DNIA 09.04.2020r.

PYTANIE NR 19

Proszę o udostępnienie plików w rozszerzeniu .jpg w innym formacie, np. pdf, ale wygenerowanym z pliku .dwg. Udostępnione przez Zamawiającego pliku .jpg są nieczytelne, jak np. rzut parteru, przekrój, czy rzut dachu. Uniemożliwia to Wykonawcy sporządzenie rzetelnej wyceny.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż zamieszcza w załączeniu rysunki architektoniczne w formacie PDF.

PYTANIE NR 20

Czy plik „P5 architektoniczny swietlicy Letniki.pdf” jest kompletny? Na stronie 10 wyszczególnione są podpunkty 2.13, 2.14, a kolejna strona, tj. strona 11 zaczyna się od podpunktu 4.2.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż zamieszcza w załączeniu opis techniczny do projektu wykonawczego.

PYTANIE NR 21

Czy wyposażenie aneksu kuchennego wchodzi w zakres Zamówienia ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż w wycenie należy uwzględnić jedynie wyposażenie aneksu kuchennego w zakres którego wchodzi zlewozmywaki w ilości 2 szt. zgodnie z zapisami przedmiaru robót sanitarnych (poz. 61).



PYTANIE NR 22

Czy kolor stolarki okiennej i drzwiowej ma być jedno czy dwustronny ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wskazuje, iż stolarka okienna i drzwiowa jest jednostronna, natomiast od strony wewnętrznej jest biała.

PYTANIE NR 23

Proszę o wskazanie, która stolarka ma być wykonana w konstrukcji aluminiowej, a która w PCV.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wskazuje, iż na załączonym wykazie stolarki wskazany jest materiał stolarki okiennej i drzwiowej.

PYTANIE NR 24

Proszę o określenie kolorystyki pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien dachowych. W STWiORB wskazany jest kolor zielony, natomiast na widoku elewacji kolor jest inny.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wskazuje, iż dach, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety zewnętrzne winny być w kol. szarym RAL 7001.

PYTANIE NR 25

Czy stolarka okienna i drzwiowa ma spełniać wymagania odporności ogniowej ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wskazuje, iż w zakresie obejmującym stolarkę okienna i drzwiowa (poza drzwiami do sali zebrań i aneksu kuchennego-EI30-wskazanymi na rzucie parteru) - nie ma wymagań odnośnie odporności ogniowej.

W związku z niniejszymi odpowiedziami na pytania treści SIWZ następuje modyfikacja treści SIWZ oraz załączników. W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin wpływu i otwarcia ofert z dnia 17.04.2020r. na 24.04.2020r., zaś godzina wpływu i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania, odpowiedzi na pytania, stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
Wojciech Cybulski**