




AKtD28LIId

Handwritten signature

Białystok dnia 04.11.2016 r.



Nr dz. zał.
Nr akt. zał.

RŚ.6341.166.2016

DECYZJA

Na podst. art. 122 ust.1 pkt 1 art. 127, art.128 oraz art. 140 ust.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t.) oraz w związku z art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże w sprawie udzielenia pozwolenia na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia na działce Nr 41/16 obręb Obrubniki, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki

orzeka się

I. Stwierdzić wygaśnięcie decyzji Starosty Powiatu Białostockiego - pozwolenia wodnoprawnego Nr RŚ.II.62230 – 50/06 z dnia 06.11.2006 r.

II. Udzielić Gminie Dobrzyniewo Duże pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia na działce Nr 41/16 obręb Obrubniki, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, na następujących warunkach:

- 1 Pobór wody odbywał się będzie z dwóch studni wierconych: sw1 o głębokości 119 m wydajności $Q_e = 49,0 \text{ m}^3/\text{h}$, depresji eksploatacyjnej $s_e = 11 \text{ m}$; sw2 o głębokości 96 m, wydajności $Q_e = 49,0 \text{ m}^3/\text{h}$, depresji eksploatacyjnej $s_e = 9,0 \text{ m}$;

Zasoby eksploatacyjne ujęcia zostały zatwierdzone decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11.06.1994 roku nr OS.IV-7530/21/94 w wysokości $Q = 49,00 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 11,0 \text{ m}$.

- 2 Położenie studni określone za pomocą współrzędnych geograficznych:
sw 1 N: $53^\circ 14' 10,2''$ E $23^\circ 0' 42,3''$
sw 2 N: $53^\circ 14' 10,4''$ E $23^\circ 0' 53,7''$
- 3 Obudowa studni sw1 wykonana z kręgów betonowych $\varnothing 2,0 \text{ m}$ przykryta płytą stropową z włazem stalowym zamykanym na kłódkę; głębokość obudowy 2,7 m; wyniesiona 1,7 m nad powierzchnię terenu. Obudowa studni sw2 z kręgów betonowych $\varnothing 2,0 \text{ m}$ przykryta płytą stropową z włazem stalowym zamykanym na kłódkę; głębokość obudowy 2,7 m; wyniesiona 1,5 m nad powierzchnię terenu.
- 4 Pobierana woda będzie przeznaczona na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę pitną i gospodarczą.
- 5 Ilość pobieranej wody nie będzie przekraczała:
 - $Q_d \text{ śr.} = 376,94 \text{ m}^3/\text{dobę}$;
 - $Q_h \text{ max.} = 28,27 \text{ m}^3/\text{godzinę}$;
 - $Q \text{ max roczne} = 137 283,8 \text{ m}^3/\text{rok}$.
- 6 Urządzeniami do poboru i pomiaru ilości pobieranej wody będą:

- a) 2 agregaty pompowe o wydajności max 50 m³/h każdy;
 - b) 2 wodomierze śrubowe MZ Ø 80
 - c) wodomierz sprzężony MZ/JS Ø 80/30
7. Wody popłuczne, po oczyszczeniu w 5 komorowym osadniku popłuczyn o pojemności użytkowej V = 18,9 m³, odprowadzane będą do trzech istniejących studzienek chłonna - drenarskich Ø 1,0 m zlokalizowanych na działce Nr 41/17 obręb Obrubniki (wsp. geogr. N 53°14'10.83'' E 23°0'40.51'') w ilościach nie większych niż:
- Q dobowe średnie = 4,5 m³/dobę
 - Q h max = 0,19 m³/h
 - Q roczne max = 409,5 m³/rok
8. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych do ziemi wodach popłucznych nie będą przekraczały:
- zawiesiny ogólne – 35 mg/l
 - żelazo ogólne – 10 mg Fe/l
9. Miejscem poboru próbek oczyszczonych wód popłucznych będzie osadnik popłuczyn.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Zobowiązać wnioskodawcę do:

1. Utrzymania urządzeń wodnych we właściwym stanie technicznym.
2. Eksploatowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i prowadzenia książki eksploatacji.
3. Prowadzenia odczytów wskazań wodomierzy codziennie oraz zapisywania ilości pobranej wody w rejestrze.
4. Dokonywania raz do roku pomiarów poziomu zwierciadła wody i wydajności studni oraz wpisywania wyników do książki eksploatacji studni.
5. Dokonywania raz do roku badań jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
6. Partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w wysokości 50% kosztów utrzymania, na rzecz Gminnej Spółki Wodnej "Jedność" w Dobrzyniewie Dużym tj.:
 - odmulania trzech studzienek chłonna – drenarskich;
 - konserwacji rurociągu drenarskiego o średnicy 20 cm i długości 260 mb;
 - konserwacji rowu Nr 27 na długości 185 mb i rowu H1 na długości 100 mb.

V. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się do dnia 03.11.2026 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 04.10.2016 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie udzielenia pozwolenia na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia na działce Nr 41/16 obręb Obrubniki, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki. W związku z upływającym terminem dotychczas obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego Nr RŚ.II.62230- 50/06 z dnia 06.11.2006 r zaszła potrzeba uzyskania nowego pozwolenia.


Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, dokumentację hydrogeologiczną oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości pismem z dnia 13.10.2016 r. oraz powiadomiono strony postępowania. W toku postępowania nie wpłynęły żadne uwagi ze strony zainteresowanych.

Po przeanalizowaniu dokumentacji orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Oplaty skarbowej nie pobrano, zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (DZ. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) jednostki budżetowe zwolnione są z opłaty skarbowej. Adnotację w sprawie opłaty skarbowej sporządził inspektor Rafał Kuczynko.



Sup. Starosty
inż. inż. Monika Ratyńska
DYREKTOR WYDZIAŁU ROLNICTWA,
ŚRODOWISKA, ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH I PROMOCJI

Otrzymują:

1. Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże
2. Gminna Spółka Wodna "Jedność" w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże
3. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, ul. Sportowa 22, 16 – 400 Suwałki
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzeczce 13B, 03-194 Warszawa
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok

